

नोटीस

विषय : विकास प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय इमारतीस 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विद्युत रोषणाई व स्पिकर यंत्रणेची व्यवस्था करणेबाबत.....

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दि. 26/01/2018 रोजी प्राधिकरणाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीस तात्पुरत्या स्वरूपात विद्युत रोषणाई व स्पिकर यंत्रणा बसविणेकरीता खाली दिलेल्या स्पेशिफिकेनुसार आपण आपल्या लेटर हेडवर प्रस्तूत कामाचे दरपत्रक कार्यकारी अभियंता (विद्युत), विकास प्राधिकरण यांचे कार्यालयात दि. 24/01/2018 पर्यंत दुपारी 3.00 वाजेपर्यंत आणून द्यावे. दरपत्रकासोबत संबंधीत ठेकेदाराने त्यांचा PAN No. व GST No. सादर करावा.

Sr. No.	Item Description	Unit	Qty
1	Temporary illumination consisting of Round LED/ neon flex LED/ flexible strip LED having 2 to 5 W capacity per meter and consisting suitable power adaptor with mains, Switchgears erected and dismantled with using scaffolding and maintaining the same up to 3 days (DSR No.14-1-28)	m	2414
2	Providing, maintaining and operating Public address system on hire consisting 02 Nos. Solid state heavy wattage amplifier 250 watts (one for working and another for stand by emergency) working on AC / generator and 24 volt car battery supply, 06 Nos. of matching of 100 volt line (200 watts) box type speakers/sound column, 02 Nos super Sensitive microphone with suitable size of microphone holding stand. The system shall be in a fully automatic change over operation in case of failure of supply for one day. (DSR No.14-1-35)	Job	1

आपले दरपत्रक सर्व करांसहीत असावेत . कोणतेही दरपत्रक मान्य करण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,विकास प्राधिकरण यांनी राखून ठेवला आहे.

सही / XXX

कार्यकारी अभियंता (विद्युत)